

Technisches Datenblatt

Proksch-Klassiker Prüflampe

110 - 500 Volt, für universellen Einsatz

Art. Nr. 2509-059



Technische Daten:

Spannungsbereich	Frequenz	Prüfdauer	Temperaturbereich	Lampe
110 V – 500 V	60 Hz	1 Minute	– 10 °C bis 50 °C	250 V / 15 W / E 27 stoßfest

Allgemeines:

- Eine einwandfreie Anzeige ist nur im Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C gewährleistet. Beim Prüfen, den Spannungsprüfer nur an den Griffen oberhalb des Gleitschutzes anfassen und die Prüfelektrode nicht berühren.
- Der Spannungsprüfer darf nur in Anlagen mit obigem Nennspannungsbereich verwendet werden.
- Der Spannungsprüfer muss vor der Inbetriebnahme auf seine ordnungsgemäße Funktion überprüft werden.
Sollte diese nicht mehr gegeben sein, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Der Spannungsprüfer darf nicht von Unbefugten zerlegt werden.
- Ist nicht zur Verwendung bei Niederschlägen zugelassen.
- Das Gerät trocken und sauber halten/aufbewahren.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.

Zubehör:

Ersatzlampe: Art. Nr. 2509-067